



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32 Федерального медико-биологического агентства

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В, а/я 87

тел. (34377) 3-17-08; тел/факс (34377) 3-44-77

E-mail: ru32@fmbamail.ru

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований от
«23» апреля 2024 года № 06**

Российская Федерация, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В
(место выдачи предписания)

Мною, старшим государственным инспектором отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России

(должность лица, составившего предписание)

Гончаровой Галиной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ПМ 66240041000010242953 от 23.04.2024

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа (МАОУ СОШ № 19 МГО), ОГРН 1026600628515, ИНН 6603011275, место осуществления деятельности: 624286, Свердловская область, пгт Малышева, ул. Свободы, д. 13а.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На территории МАОУ СОШ № 19 МГО спортивная площадка не имеет полимерное или натуральное покрытие, спланированное с учетом необходимости отвода

поверхностных вод за пределы её границ (фактически действующее натуральное покрытие площадки (травяная растительность) способствует накоплению осадков в период неблагоприятных погодных условий); беговые дорожки, спланированные с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, отсутствуют (фактически в качестве беговых дорожек используются дорожки вокруг здания МАОУ СОШ № 19 МГО, имеющие, в том числе дефекты асфальтового покрытия в виде ямок, неровностей и т. д.), что является нарушением требования п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

2. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории МАОУ СОШ № 19 МГО с дефектами (нарушена целостность асфальтового покрытия после проведения аварийных работ на системе водоснабжения, а также имеются дефекты в виде ямок, неровностей и т. д.), что является нарушением требования п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

3. Обучающиеся МАОУ СОШ № 19 МГО не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом (фактически технические параметры используемой мебели не позволяют регулировать высоту поверхностей столешниц столов с учетом росто-физиологических особенностей детей: учебных помещениях для начальных классов на 1 и 2 этажах и т. д.); покрытия столов и стульев имеют дефекты и повреждения, т. е. не являются устойчивыми к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (ввиду наличия видимых изменений рабочих и облицовочных поверхностей столов и стульев и их опорных металлических конструкций в учебных помещениях №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 на 1 и 2 этажах; стулья с поврежденными поверхностями закрыты тканевыми чехлами), что является нарушением требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

4. Мебель (скамьи) в обеденном зале на 2 этаже имеет дефекты и повреждения покрытия (видимые изменения нарушения целостности поверхностей, включая облицовочные части), затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требования п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

5. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств отдельное помещение, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающей через смеситель, и системой водоотведения, не оборудована (фактически уборочный инвентарь хранится в помещениях санузлов для сотрудников общеобразовательной организации на 1 и 2 этажах, при этом условия для его обработки не предусмотрены (поддон отсутствует, условия для просушивания инвентаря не созданы), в санузле недостаточно места для хранения уборочного инвентаря, в том числе ввиду расположения санитарно-технического оборудования: раковины и унитаза), что является нарушением требования п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

6. Полы в помещениях МАОУ СОШ № 19 МГО с дефектами и повреждениями, не допускающими влажную обработку и дезинфекцию (в раздевалках для мальчиков и девочек (возле спортивного зала), коридоре и рекреации 1-го этажа, коридоре в переходе на 2 этаже, в учебных кабинетах №№ 2, 9, 11, № 12, № 14, 16, библиотеке обнаружены дефекты линолеумного покрытия в виде надрывов, не герметизированных стыков и др. повреждений его целостности), что является нарушением требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

7. Стены и потолки в помещениях с дефектами и повреждениями, затрудняющими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств (в раздевалке для мальчиков (возле спортивного зала), в санузлах для мальчиков и девочек на 1 и 2 этажах (правое крыло здания) обнаружены дефекты в виде глубоких трещин и локального отхождения краски по поверхностям стен и потолков, в санузле для персонала на 1 этаже обнаружены трещины в облицованной керамической плиткой поверхности стены и окрашенной части стен и потолков, в коридорах и рекреациях 1-го и 2-го этажей, в учебных кабинетах №№ 9, 16, библиотеке наблюдаются дефекты отделки потолков в виде локального отслоения краски на стыках потолочных плит и т. д., в учебном кабинете № 13 потолок оклеен плиткой ПВХ (местами плитка ПВХ отходит от поверхности потолка), на стене имеется дефект в виде трещин и локального отхождения краски, в учебном кабинете № 16 и библиотеке на потолках); в туалете для мальчиков на 2 этаже (левое крыло здания), в туалете для девочек на 2 этаже (правое крыло здания), учебном кабинете № 29 на потолках имеются следы протекания, что является нарушением требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

8. В учебных кабинетах №№ 11, 14, в обеденном зале на 2 этаже остекление окон из цельного стекла не выполнено (фактически целостность стекла нарушена: имеются трещины), что является нарушением требования п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

9. В помещениях МАОУ СОШ № 19 МГО в системе общего освещения используются разные типы ламп (в учебных кабинетах №№ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16 на потолках установлены светильники с люминесцентными и светодиодными лампами) или лампы с разным светоизлучением (в учебном кабинете № 6 в светильниках оборудованы лампы с белым и светло-белым спектром светоизлучения, в учебных кабинетах №№ 8, 9, 16 в светильниках оборудованы лампы с светлым и светло-желтым спектром светоизлучения), что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

10. Источники искусственного освещения в исправном состоянии не содержатся или содержат следы загрязнений (не проведена своевременная замена перегоревших ламп в светильниках общего освещения в помещении раздевалки для девочек (возле спортивного зала), туалете для мальчиков на 1 этаже (левое крыло здания), в учебном кабинете № 1; в коридорах и рекреациях первого и второго этажей помимо отсутствия своевременной замены перегоревших ламп в светильниках общего освещения наблюдается видимые следы загрязнения и повреждения осветительной арматуры), что является нарушением требования п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Юридическому лицу МАОУ СОШ № 19 МГО, ОГРН 1026600628515, ИНН 6603011275, место осуществления деятельности: 624286, Свердловская область, пгт Малышева, ул. Свободы, д. 13а.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Принять действенные меры по оборудованию спортивной площадки и беговых дорожек территории МАОУ СОШ № 19 МГО в соответствии с гигиеническими требованиями (обеспечить спортивную площадку полимерным или натуральным покрытием; спортивную площадку и беговые дорожки спланировать с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ). Основание: требование п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

2. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории МАОУ СОШ № 19 МГО. Основание: требование п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

3. Обеспечить обучающихся МАОУ СОШ № 19 МГО мебелью (столами и стульями) в соответствии с их ростом и возрастом, а также не имеющей дефектов и повреждений для обеспечения устойчивости к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (в учебных помещениях №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 на 1 и 2 этажах). Основание: требование п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

4. Обеспечить обеденный зал мебелью (скамьями) без дефектов и повреждений покрытия, позволяющего проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: требование п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

5. Выделить отдельное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, и оборудовать его поддоном с холодной и горячей водой, подающей через смеситель, и системой водоотведения. Основание: требование п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

6. Полы в раздевалках для мальчиков и девочек (возле спортивного зала), в коридоре и рекреации 1-го этажа, в коридоре (в переходе на 2 этаже), в учебных кабинетах №№ 2, 9, 11, № 12, № 14, 16, в библиотеке выполнить из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, устранить дефекты и повреждения напольных покрытий. Основание: требование п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября

2020 г. N 28.

7. Обеспечить отделку стен и потолков, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить дефекты и повреждения стен и потолков (в раздевалке для мальчиков (возле спортивного зала), в санузлах для мальчиков и девочек на 1 и 2 этажах (правое крыло здания), в санузле для персонала на 1 этаже, в коридорах и рекреациях 1-го и 2-го этажей, в учебных кабинетах №№ 9, 13, 16, в библиотеке); устранить следы протекания на потолках в туалете для мальчиков на 2 этаже (левое крыло здания), в туалете для девочек на 2 этаже (правое крыло здания), в учебном кабинете № 29. Основание: требование п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

8. Обеспечить остекление окон в учебных кабинетах №№ 11, 14, в обеденном зале из цельного стекла. Основание: требование п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

9. Обеспечить систему общего освещения в помещениях МАОУ СОШ № 19 МГО потолочными светильниками с лампами одного типа (люминесцентными или светодиодными) и одинакового спектра светоизлучения (белого, тепло-белого или естественно-белого светоизлучения) — в учебных кабинетах №№ 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16. Основание: * требование п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

10. Обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии, без следов загрязнений (в помещении раздевалки для девочек (возле спортивного зала), в туалете для мальчиков на 1 этаже (левое крыло здания), в учебном кабинете № 1, в коридорах и рекреациях первого и второго этажей здания). Основание: требование п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

Срок исполнения: 03.09.2025 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 Мальшевского городского округа

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до 03.09.2025 года

(число, месяц, год)


направить в Межрегиональное управление № 32 ФМБА России документ (документы), подтверждающий (ие) выполнение предписания об устранении выявленных нарушений.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Часть 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Старший государственный
инспектор отдела надзора
Межрегионального
управления № 32 ФМБА России



Гончарова Г.В.

(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
---	-----------	----------------------

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 2024г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
